

2022年第四季度（12月5日-12月30日）清远市生活垃圾处理企业地下水监测结果

序号	企业名称	执行标准名称	执行标准项目名称	监测点	监测项目	监测日期	监测结果	标准限值	单位	是否超标	备注
1	连山壮族瑶族自治县市政服务中心（连山县生活垃圾卫生填埋场）	地下水质量标准（GB/T 14848-2017）	（表1）地下水质量常规指标及限值,III类	污染监视井2#	氯化物	2022-12-09	0.802	250	mg/L	否	
					汞		<0.00004	0.001	mg/L	否	
					砷		0.0004	0.01	mg/L	否	
					亚硝酸盐		<0.005	1.00	mg/L	否	
					氨氮		0.02	0.5	mg/L	否	
					挥发性酚类（以苯酚计）		<0.0003	0.002	mg/L	否	
					铜		0.00012	1.00	mg/L	否	
					硝酸盐（以N计）		0.262	20.0	mg/L	否	
					铅		<0.00009	0.01	mg/L	否	
					镉		<0.00005	0.005	mg/L	否	
					铁		<0.00082	0.3	mg/L	否	
					氟化物		0.362	1.0	mg/L	否	
					六价铬		<0.004	0.05	mg/L	否	
					耗氧量（COD法，以O ₂ 计）		<0.5	3.0	mg/L	否	
					总硬度		29.0	450	mg/L	否	
					溶解性总固体		108	1000	mg/L	否	
					硫酸盐		1.40	250	mg/L	否	
					pH值		6.72	6.5-8.5	无量纲	否	
					锌		0.00100	1.00	mg/L	否	
					锰		<0.00012	0.10	mg/L	否	
					氰化物		<0.004	0.05	mg/L	否	

序号	企业名称	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	监测结果	标准限值	单位	是否超标	备注
1	连山壮族瑶族自治县市政服务中心（连山县生活垃圾卫生填埋场）	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	(表1) 地下水质量常规指标及限值,III类	污染监视井1#	氯化物	2022-12-09	0.796	250	mg/L	否	
					汞		<0.00004	0.001	mg/L	否	
					砷		0.0004	0.01	mg/L	否	
					亚硝酸盐		<0.005	1.00	mg/L	否	
					氨氮		0.03	0.5	mg/L	否	
					挥发性酚类（以苯酚计）		<0.0003	0.002	mg/L	否	
					铜		<0.00008	1.00	mg/L	否	
					硝酸盐（以N计）		0.370	20.0	mg/L	否	
					铅		<0.00009	0.01	mg/L	否	
					镉		<0.00005	0.005	mg/L	否	
					铁		0.00811	0.3	mg/L	否	
					氟化物		0.215	1.0	mg/L	否	
					六价铬		<0.004	0.05	mg/L	否	
					耗氧量（COD法，以O2计）		<0.5	3.0	mg/L	否	
					总硬度		26.5	450	mg/L	否	
					溶解性总固体		102	1000	mg/L	否	
					硫酸盐		3.18	250	mg/L	否	
					pH值		6.67	6.5-8.5	无量纲	否	
					锌		0.00337	1.00	mg/L	否	
					锰		0.0347	0.10	mg/L	否	
					氰化物		<0.004	0.05	mg/L	否	

序号	企业名称	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	监测结果	标准限值	单位	是否超标	备注
2	连州市连洁环保有限公司（连州市龙头山垃圾卫生填埋场）	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	(表1) 地下水质量常规指标及限值,III类	污染扩散井1#	氨氮	2022-12-08	0.01	0.5	mg/L	否	
					铁		<0.00082	0.3	mg/L	否	
					氯化物		7.89	250	mg/L	否	
					六价铬		<0.004	0.05	mg/L	否	
					砷		<0.0003	0.01	mg/L	否	
					锌		0.00300	1.0	mg/L	否	
					挥发性酚类（以苯酚计）		<0.0003	0.002	mg/L	否	
					亚硝酸盐		<0.005	1.00	mg/L	否	
					硝酸盐（以N计）		1.13	20.0	mg/L	否	
					汞		<0.00004	0.001	mg/L	否	
					铜		0.00045	1.00	mg/L	否	
					溶解性总固体		326	1000	mg/L	否	
					pH值		7.22	6.5-8.5	无量纲	否	
					锰		<0.00012	0.10	mg/L	否	
					总硬度		261	450	mg/L	否	
					镉		0.00008	0.005	mg/L	否	
					氟化物		0.045	1.0	mg/L	否	
					氰化物		<0.004	0.05	mg/L	否	
					铅		<0.00009	0.01	mg/L	否	
					耗氧量（COD法，以O2计）		<0.5	3.0	mg/L	否	
					硫酸盐		37.2	250	mg/L	否	

序号	企业名称	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	监测结果	标准限值	单位	是否超标	备注
2	连州市连洁环保有限公司（连州市龙头山垃圾卫生填埋场）	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	(表1) 地下水质量常规指标及限值,III类	排水井	挥发性酚类（以苯酚计）	2022-12-08	<0.0003	0.002	mg/L	否	
					溶解性总固体		973	1000	mg/L	否	
					硫酸盐		377	250	mg/L	是	
					氨氮		0.01	0.5	mg/L	否	
					镉		<0.00005	0.005	mg/L	否	
					铅		<0.00009	0.01	mg/L	否	
					总硬度		784	450	mg/L	是	
					铁		<0.00082	0.3	mg/L	否	
					硝酸盐（以N计）		<0.004	20.0	mg/L	否	
					铜		0.00106	1.00	mg/L	否	
					耗氧量（COD法，以O ₂ 计）		<0.5	3.0	mg/L	否	
					亚硝酸盐		<0.005	1.00	mg/L	否	
					锰		0.0229	0.10	mg/L	否	
					锌		0.0230	1.0	mg/L	否	
					氯化物		1.23	250	mg/L	否	
					氟化物		0.163	1.0	mg/L	否	
					六价铬		<0.004	0.05	mg/L	否	
					汞		<0.00004	0.001	mg/L	否	
					氰化物		<0.004	0.05	mg/L	否	
					pH值		7.29	6.5-8.5	无量纲	否	
					砷		<0.0003	0.01	mg/L	否	

序号	企业名称	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	监测结果	标准限值	单位	是否超标	备注
2	连州市连洁环保有限公司（连州市龙头山垃圾卫生填埋场）	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	(表1) 地下水质量常规指标及限值,III类	本底井	砷	2022-12-08	<0.0003	0.01	mg/L	否	
					铁		0.0414	0.3	mg/L	否	
					挥发性酚类（以苯酚计）		<0.0003	0.002	mg/L	否	
					溶解性总固体		508	1000	mg/L	否	
					氟化物		0.101	1.0	mg/L	否	
					镉		0.00011	0.005	mg/L	否	
					耗氧量（COD法，以O2计）		<0.5	3.0	mg/L	否	
					总硬度		398	450	mg/L	否	
					汞		<0.00004	0.001	mg/L	否	
					氰化物		<0.004	0.05	mg/L	否	
					锰		0.00301	0.10	mg/L	否	
					氨氮		0.01	0.5	mg/L	否	
					铅		<0.00009	0.01	mg/L	否	
					铜		0.00078	1.00	mg/L	否	
					六价铬		<0.004	0.05	mg/L	否	
					pH值		7.19	6.5-8.5	无量纲	否	
					氯化物		1.57	250	mg/L	否	
					硝酸盐（以N计）		0.755	20.0	mg/L	否	
					锌		0.00584	1.0	mg/L	否	
					亚硝酸盐		<0.005	1.00	mg/L	否	
					硫酸盐		174	250	mg/L	否	

序号	企业名称	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	监测结果	标准限值	单位	是否超标	备注
3	连南瑶族自治县三新生态环境服务有限公司（连南县生活垃圾填埋场）	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	(表1) 地下水质量常规指标及限值,III类	本底井	氰化物	2022-12-12	<0.004	0.05	mg/L	否	
					氟化物		0.087	1.0	mg/L	否	
					耗氧量 (COD法, 以O ₂ 计)		1.0	3.0	mg/L	否	
					硝酸盐 (以N计)		0.319	20.0	mg/L	否	
					六价铬		<0.004	0.05	mg/L	否	
					亚硝酸盐		<0.005	1.00	mg/L	否	
					铁		0.0658	0.3	mg/L	否	
					锌		0.369	1.00	mg/L	否	
					铅		<0.00009	0.01	mg/L	否	
					总硬度		10.0	450	mg/L	否	
					镉		<0.00005	0.005	mg/L	否	
					氨氮		0.03	0.5	mg/L	否	
					挥发性酚类 (以苯酚计)		<0.0003	0.002	mg/L	否	
					硫酸盐		1.43	250	mg/L	否	
					氯化物		0.981	250	mg/L	否	
					溶解性总固体		45	1000	mg/L	否	
					铜		0.00271	1.00	mg/L	否	
					pH值		7.27	6.5-8.5	无量纲	否	
					锰		0.0296	0.10	mg/L	否	
					汞		<0.00004	0.001	mg/L	否	
					砷		0.0007	0.01	mg/L	否	

序号	企业名称	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	监测结果	标准限值	单位	是否超标	备注
3	连南瑶族自治县三新生态环境服务有限公司（连南县生活垃圾填埋场）	地下水质量标准（GB/T 14848-2017）	（表1）地下水质量常规指标及限值,III类	排水井2#	铁	2022-12-12	0.0738	0.3	mg/L	否	
					砷		0.0008	0.01	mg/L	否	
					氰化物		<0.004	0.05	mg/L	否	
					汞		<0.00004	0.001	mg/L	否	
					硫酸盐		1.68	250	mg/L	否	
					硝酸盐（以N计）		0.528	20.0	mg/L	否	
					铅		<0.00009	0.01	mg/L	否	
					挥发性酚类（以苯酚计）		<0.0003	0.002	mg/L	否	
					铜		0.00094	1.00	mg/L	否	
					亚硝酸盐		<0.005	1.00	mg/L	否	
					耗氧量（COD法，以O2计）		1.0	3.0	mg/L	否	
					溶解性总固体		56	1000	mg/L	否	
					总硬度		19.0	450	mg/L	否	
					镉		<0.00005	0.005	mg/L	否	
					氨氮		0.03	0.5	mg/L	否	
					六价铬		<0.004	0.05	mg/L	否	
					pH值		8.07	6.5-8.5	无量纲	否	
					锌		0.194	1.00	mg/L	否	
					氟化物		0.088	1.0	mg/L	否	
					氯化物		2.00	250	mg/L	否	
					锰		0.00227	0.10	mg/L	否	

序号	企业名称	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	监测结果	标准限值	单位	是否超标	备注
3	连南瑶族自治县三新生态环境服务有限公司（连南县生活垃圾填埋场）	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	(表1) 地下水质量常规指标及限值,III类	污染扩散井2#	氯化物	2022-12-12	1870	250	mg/L	是	
					汞		<0.00004	0.001	mg/L	否	
					砷		0.0034	0.01	mg/L	否	
					亚硝酸盐		<0.005	1.00	mg/L	否	
					氨氮		0.08	0.5	mg/L	否	
					挥发性酚类（以苯酚计）		<0.0003	0.002	mg/L	否	
					铜		0.00084	1.00	mg/L	否	
					硝酸盐（以N计）		49.6	20.0	mg/L	是	
					镉		<0.00005	0.005	mg/L	否	
					铁		0.0732	0.3	mg/L	否	
					氟化物		<0.006	1.0	mg/L	否	
					六价铬		<0.004	0.05	mg/L	否	
					总硬度		77.1	450	mg/L	否	
					硫酸盐		2.88	250	mg/L	否	
					pH值		8.47	6.5-8.5	无量纲	否	
					锰		0.00234	0.10	mg/L	否	
					铅		<0.00009	0.01	mg/L	否	
					溶解性总固体		5750	1000	mg/L	是	
					锌		0.195	1.00	mg/L	否	
					氰化物		<0.004	0.05	mg/L	否	
					耗氧量（COD法，以O ₂ 计）		5.8	3.0	mg/L	是	

序号	企业名称	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	监测结果	标准限值	单位	是否超标	备注
3	连南瑶族自治县三新生态环境服务有限公司（连南县生活垃圾填埋场）	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	(表1) 地下水质量常规指标及限值,III类	污染扩散井1#	溶解性总固体	2022-12-12	24	1000	mg/L	否	
					氯化物		1.27	250	mg/L	否	
					汞		<0.00004	0.001	mg/L	否	
					砷		0.0006	0.01	mg/L	否	
					亚硝酸盐		<0.005	1.00	mg/L	否	
					氨氮		0.02	0.5	mg/L	否	
					铜		0.00187	1.00	mg/L	否	
					硝酸盐（以N计）		0.314	20.0	mg/L	否	
					铅		<0.00009	0.01	mg/L	否	
					镉		<0.00005	0.005	mg/L	否	
					铁		0.0709	0.3	mg/L	否	
					氟化物		0.083	1.0	mg/L	否	
					六价铬		<0.004	0.05	mg/L	否	
					总硬度		12.0	450	mg/L	否	
					硫酸盐		1.53	250	mg/L	否	
					pH值		6.86	6.5-8.5	无量纲	否	
					氰化物		<0.004	0.05	mg/L	否	
					锌		0.360	1.00	mg/L	否	
					锰		0.0399	0.10	mg/L	否	
					挥发性酚类（以苯酚计）		<0.0003	0.002	mg/L	否	
					耗氧量（COD法，以O ₂ 计）		1.0	3.0	mg/L	否	

序号	企业名称	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	监测结果	标准限值	单位	是否超标	备注
3	连南瑶族自治县三新生态环境服务有限公司（连南县生活垃圾填埋场）	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	(表1) 地下水质量常规指标及限值,III类	污染监视井1#	氯化物	2022-12-12	1.52	250	mg/L	否	
					汞		<0.00004	0.001	mg/L	否	
					亚硝酸盐		<0.005	1.00	mg/L	否	
					挥发性酚类（以苯酚计）		<0.0003	0.002	mg/L	否	
					铜		0.00143	1.00	mg/L	否	
					硝酸盐（以N计）		0.330	20.0	mg/L	否	
					铅		<0.00009	0.01	mg/L	否	
					镉		<0.00005	0.005	mg/L	否	
					铁		0.104	0.3	mg/L	否	
					氟化物		0.101	1.0	mg/L	否	
					六价铬		<0.004	0.05	mg/L	否	
					总硬度		11.0	450	mg/L	否	
					溶解性总固体		40	1000	mg/L	否	
					硫酸盐		1.45	250	mg/L	否	
					pH值		6.97	6.5-8.5	无量纲	否	
					锌		0.428	1.00	mg/L	否	
					锰		0.0230	0.10	mg/L	否	
					氰化物		<0.004	0.05	mg/L	否	
					砷		0.0004	0.01	mg/L	否	
					氨氮		0.02	0.5	mg/L	否	
					耗氧量（COD法，以O2计）		1.0	3.0	mg/L	否	

序号	企业名称	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	监测结果	标准限值	单位	是否超标	备注
3	连南瑶族自治县三新生态环境服务有限公司（连南县生活垃圾填埋场）	地下水质量标准（GB/T 14848-2017）	（表1）地下水质量常规指标及限值,III类	排水井1#	镉	2022-12-12	<0.00005	0.005	mg/L	否	
					总硬度		11.0	450	mg/L	否	
					砷		0.0005	0.01	mg/L	否	
					亚硝酸盐		<0.005	1.00	mg/L	否	
					氯化物		0.990	250	mg/L	否	
					氨氮		0.03	0.5	mg/L	否	
					挥发性酚类（以苯酚计）		<0.0003	0.002	mg/L	否	
					氰化物		<0.004	0.05	mg/L	否	
					硫酸盐		1.46	250	mg/L	否	
					铜		0.00042	1.00	mg/L	否	
					耗氧量（COD法，以O ₂ 计）		0.8	3.0	mg/L	否	
					溶解性总固体		41	1000	mg/L	否	
					汞		<0.00004	0.001	mg/L	否	
					铁		0.0441	0.3	mg/L	否	
					pH值		7.09	6.5-8.5	无量纲	否	
					铅		<0.00009	0.01	mg/L	否	
					硝酸盐（以N计）		0.362	20.0	mg/L	否	
					六价铬		<0.004	0.05	mg/L	否	
					锰		0.0200	0.10	mg/L	否	
					锌		0.403	1.00	mg/L	否	
					氟化物		0.100	1.0	mg/L	否	

序号	企业名称	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	监测结果	标准限值	单位	是否超标	备注
4	阳山县沁润泽环保科技有限公司 (阳山县生活垃圾卫生填埋场)	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	(表1) 地下水质量常规指标及限值,III类	本底井	氯化物	2022-12-05	0.582	250	mg/L	否	
					汞		<0.00004	0.001	mg/L	否	
					砷		<0.0003	0.01	mg/L	否	
					亚硝酸盐		<0.005	1.00	mg/L	否	
					氨氮		0.02	0.5	mg/L	否	
					挥发性酚类(以苯酚计)		<0.0003	0.002	mg/L	否	
					铜		<0.00008	1.00	mg/L	否	
					硝酸盐(以N计)		<0.004	20.0	mg/L	否	
					铅		<0.00009	0.01	mg/L	否	
					镉		<0.00005	0.005	mg/L	否	
					铁		<0.00082	0.3	mg/L	否	
					氟化物		<0.006	1.0	mg/L	否	
					六价铬		<0.004	0.05	mg/L	否	
					耗氧量(COD法,以O ₂ 计)		<0.5	3.0	mg/L	否	
					总硬度		12.0	450	mg/L	否	
					溶解性总固体		2	1000	mg/L	否	
					硫酸盐		0.503	250	mg/L	否	
					pH值		7.80	6.5-8.5	无量纲	否	
					锌		<0.00067	1.0	mg/L	否	
					锰		0.00172	0.10	mg/L	否	
					氰化物		<0.004	0.05	mg/L	否	

序号	企业名称	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	监测结果	标准限值	单位	是否超标	备注
4	阳山县沁润泽环保科技有限公司 (阳山县生活垃圾卫生填埋场)	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	(表1) 地下水质量常规指标及限值,III类	污染监视井2#	氯化物	2022-12-05	0.973	250	mg/L	否	
					汞		<0.00004	0.001	mg/L	否	
					砷		<0.0003	0.01	mg/L	否	
					亚硝酸盐		<0.005	1.00	mg/L	否	
					氨氮		0.03	0.5	mg/L	否	
					挥发性酚类 (以苯酚计)		<0.0003	0.002	mg/L	否	
					铜		<0.00008	1.00	mg/L	否	
					硝酸盐 (以N计)		0.139	20.0	mg/L	否	
					铅		<0.00009	0.01	mg/L	否	
					镉		<0.00005	0.005	mg/L	否	
					铁		<0.00082	0.3	mg/L	否	
					氟化物		0.070	1.0	mg/L	否	
					六价铬		<0.004	0.05	mg/L	否	
					耗氧量 (COD法, 以O ₂ 计)		<0.5	3.0	mg/L	否	
					总硬度		32.0	450	mg/L	否	
					溶解性总固体		17	1000	mg/L	否	
					硫酸盐		1.14	250	mg/L	否	
					pH值		7.70	6.5-8.5	无量纲	否	
					锌		<0.00067	1.0	mg/L	否	
					锰		0.00562	0.10	mg/L	否	

序号	企业名称	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	监测结果	标准限值	单位	是否超标	备注
					氰化物		<0.004	0.05	mg/L	否	
4	阳山县沁润泽环保科技有限公司 (阳山县生活垃圾卫生填埋场)	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	(表1) 地下水质量常规指标及限值,III类	污染监视井1#	氯化物	2022-12-05	0.554	250	mg/L	否	
					汞		<0.00004	0.001	mg/L	否	
					砷		<0.0003	0.01	mg/L	否	
					亚硝酸盐		<0.005	1.00	mg/L	否	
					氨氮		0.02	0.5	mg/L	否	
					挥发性酚类(以苯酚计)		<0.0003	0.002	mg/L	否	
					铜		0.00015	1.00	mg/L	否	
					硝酸盐(以N计)		<0.004	20.0	mg/L	否	
					铅		<0.00009	0.01	mg/L	否	
					镉		<0.00005	0.005	mg/L	否	
					铁		<0.00082	0.3	mg/L	否	
					氟化物		<0.006	1.0	mg/L	否	
					六价铬		<0.004	0.05	mg/L	否	
					耗氧量(COD法,以O ₂ 计)		<0.5	3.0	mg/L	否	
					总硬度		7.01	450	mg/L	否	
					溶解性总固体		4	1000	mg/L	否	
					硫酸盐		0.445	250	mg/L	否	
					pH值		7.81	6.5-8.5	无量纲	否	
					锌		<0.00067	1.0	mg/L	否	
					锰		0.00817	0.10	mg/L	否	

序号	企业名称	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	监测结果	标准限值	单位	是否超标	备注
					氰化物		<0.004	0.05	mg/L	否	
4	阳山县沁润泽环保科技有限公司 (阳山县生活垃圾卫生填埋场)	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	(表1) 地下水质量常规指标及限值,III类	排水井	氯化物	2022-12-05	0.950	250	mg/L	否	
					汞		<0.00004	0.001	mg/L	否	
					砷		<0.0003	0.01	mg/L	否	
					亚硝酸盐		<0.005	1.00	mg/L	否	
					氨氮		0.02	0.5	mg/L	否	
					挥发性酚类 (以苯酚计)		<0.0003	0.002	mg/L	否	
					铜		<0.00008	1.00	mg/L	否	
					硝酸盐 (以N计)		0.138	20.0	mg/L	否	
					铅		<0.00009	0.01	mg/L	否	
					镉		<0.00005	0.005	mg/L	否	
					铁		<0.00082	0.3	mg/L	否	
					氟化物		0.072	1.0	mg/L	否	
					六价铬		<0.004	0.05	mg/L	否	
					耗氧量 (COD法, 以O ₂ 计)		<0.5	3.0	mg/L	否	
					总硬度		33.0	450	mg/L	否	
					溶解性总固体		39	1000	mg/L	否	
					硫酸盐		1.15	250	mg/L	否	
					pH值		7.80	6.5-8.5	无量纲	否	
					锌		<0.00067	1.0	mg/L	否	
					锰		0.0132	0.10	mg/L	否	

序号	企业名称	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	监测结果	标准限值	单位	是否超标	备注
					氰化物		<0.004	0.05	mg/L	否	
4	阳山县沁润泽环保科技有限公司 (阳山县生活垃圾卫生填埋场)	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	(表1) 地下水质量常规指标及限值,III类	污染扩散井1#	氯化物	2022-12-05	0.969	250	mg/L	否	
					汞		<0.00004	0.001	mg/L	否	
					砷		<0.0003	0.01	mg/L	否	
					亚硝酸盐		<0.005	1.00	mg/L	否	
					氨氮		0.02	0.5	mg/L	否	
					挥发性酚类（以苯酚计）		<0.0003	0.002	mg/L	否	
					铜		<0.00008	1.00	mg/L	否	
					硝酸盐（以N计）		0.134	20.0	mg/L	否	
					铅		<0.00009	0.01	mg/L	否	
					镉		<0.00005	0.005	mg/L	否	
					铁		<0.00082	0.3	mg/L	否	
					氟化物		0.067	1.0	mg/L	否	
					六价铬		<0.004	0.05	mg/L	否	
					耗氧量（COD法，以O2计）		<0.5	3.0	mg/L	否	
					总硬度		31.0	450	mg/L	否	
					溶解性总固体		24	1000	mg/L	否	
					硫酸盐		1.11	250	mg/L	否	
					pH值		7.52	6.5-8.5	无量纲	否	
					锌		<0.00067	1.0	mg/L	否	
					锰		0.00345	0.10	mg/L	否	
					氰化物		<0.004	0.05	mg/L	否	

注：1. 若监测值低于检出限，填报“<检出限”。2. 监测结果是否超标，以生态环境主管部门核定的执行标准为准。