



2021年第三季度清远市生活垃圾处理企业（地下水）监测结果

序号	企业名称	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	监测结果	标准限值	单位	是否超标	备注
1	连南瑶族自治县三新生态环境服务有限公司（连南县生活垃圾填埋场）	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	(表1) 地下水质量常规指标及限值,III类	本底井	氟化物	2021-07-27	<0.004	0.05	mg/L	否	
					氟化物		11.4	1.0	mg/L	是	
					耗氧量 (COD法, 以O ₂ 计)		0.7	3.0	mg/L	否	
					硝酸盐 (以N计)		0.061	20.0	mg/L	否	
					六价铬		<0.004	0.05	mg/L	否	
					亚硝酸盐		<0.016	1.00	mg/L	否	
					铁		0.093	0.3	mg/L	否	
					总锌		<0.00067	1.0	mg/L	否	
					铅		<0.00009	0.01	mg/L	否	
					总硬度		32.0	450	mg/L	否	
					镉		<0.00005	0.005	mg/L	否	
					氨氮		0.746	0.5	mg/L	是	
					挥发性酚类 (以苯酚计)		<0.0003	0.002	mg/L	否	
					硫酸盐		600	250	mg/L	是	
					氯化物		2.79	250	mg/L	否	
					溶解性总固体		1470	1000	mg/L	是	
					铜		0.00052	1.00	mg/L	否	
					pH值		8.41	6.5~8.5	无量纲	否	
					锰		0.00821	0.10	mg/L	否	
					汞		<0.00004	0.001	mg/L	否	
					砷		<0.0003	0.01	mg/L	否	
1	连南瑶族自治县三新生态环境服务有限公司（连南县生活垃圾填埋场）	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	(表1) 地下水质量常规指标及限值,III类	排水井2#	铁	2021-07-27	0.166	0.3	mg/L	否	
					砷		0.0008	0.01	mg/L	否	
					氟化物		<0.004	0.05	mg/L	否	
					汞		<0.00004	0.001	mg/L	否	
					硫酸盐		17.1	250	mg/L	否	
					硝酸盐 (以N计)		0.365	20.0	mg/L	否	
					铅		0.00024	0.01	mg/L	否	
					挥发性酚类 (以苯酚计)		0.0019	0.002	mg/L	否	
					铜		0.00316	1.00	mg/L	否	
					亚硝酸盐		<0.016	1.00	mg/L	否	
					耗氧量 (COD法, 以O ₂ 计)		11.5	3.0	mg/L	是	
					溶解性总固体		221	1000	mg/L	否	
					总硬度		62.1	450	mg/L	否	
					镉		<0.00005	0.005	mg/L	否	
					氨氮		3.05	0.5	mg/L	是	
					六价铬		<0.004	0.05	mg/L	否	
					pH值		7.77	6.5~8.5	无量纲	否	
					总锌		0.00380	1.0	mg/L	否	
					氟化物		0.152	1.0	mg/L	否	
					氯化物		11.2	250	mg/L	否	
					锰		0.0829	0.10	mg/L	否	
1	连南瑶族自治县三新生态环境服务有限公司（连南县生活垃圾填埋场）	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	(表1) 地下水质量常规指标及限值,III类	污染扩散井2#	氟化物	2021-07-27	18.4	250	mg/L	否	
					汞		<0.00004	0.001	mg/L	否	
					砷		0.0003	0.01	mg/L	否	
					亚硝酸盐		<0.016	1.00	mg/L	否	
					氨氮		0.289	0.5	mg/L	否	
					挥发性酚类 (以苯酚计)		0.0009	0.002	mg/L	否	
					铜		0.00158	1.00	mg/L	否	
					硝酸盐		1.83	20.0	mg/L	否	
					镉		0.00005	0.005	mg/L	否	
					铁		0.148	0.3	mg/L	否	
					氟化物		0.062	1.0	mg/L	否	
					六价铬		<0.004	0.05	mg/L	否	
					总硬度		353	450	mg/L	否	
					硫酸盐		20.3	250	mg/L	否	
					pH值		6.91	6.5~8.5	无量纲	否	
					锰		0.120	0.10	mg/L	是	
					铅		0.00015	0.01	mg/L	否	
					溶解性总固体		493	1000	mg/L	否	
					总锌		0.00728	1.0	mg/L	否	
					氟化物		<0.004	0.05	mg/L	否	
					耗氧量 (COD法, 以O ₂ 计)		2.5	3.0	mg/L	否	



序号	企业名称	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	监测结果	标准限值	单位	是否超标	备注
1	连南瑶族自治县三新生态环境服务有限公司（连南县生活垃圾填埋场）	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	（表1）地下水质量常规指标及限值,III类	污染扩散井1#	溶解性总固体	2021-07-27	471	1000	mg/L	否	
					氯化物		12.6	250	mg/L	否	
					汞		<0.00004	0.001	mg/L	否	
					砷		<0.0003	0.01	mg/L	否	
					亚硝酸盐		<0.016	1.00	mg/L	否	
					氨氮		0.029	0.5	mg/L	否	
					铜		0.0027	1.00	mg/L	否	
					硝酸盐		0.532	20.0	mg/L	否	
					铅		0.00032	0.01	mg/L	否	
					镉		0.00008	0.005	mg/L	否	
					铁		0.276	0.3	mg/L	否	
					氟化物		0.062	1.0	mg/L	否	
					六价铬		<0.004	0.05	mg/L	否	
					总硬度		268	450	mg/L	否	
					硫酸盐		18.6	250	mg/L	否	
					pH值		6.73	6.5~8.5	无量纲	否	
					锰		0.110	0.10	mg/L	是	
					氟化物		<0.004	0.05	mg/L	否	
					总锌		0.0154	1.0	mg/L	否	
					挥发性酚类（以苯酚计）		<0.0003	0.002	mg/L	否	
					耗氧量（COD法，以O2计）		0.9	3.0	mg/L	否	
1	连南瑶族自治县三新生态环境服务有限公司（连南县生活垃圾填埋场）	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	（表1）地下水质量常规指标及限值,III类	污染监视井1#	氯化物	2021-07-27	12.5	250	mg/L	否	
					汞		<0.00004	0.001	mg/L	否	
					亚硝酸盐		<0.016	1.00	mg/L	否	
					挥发性酚类（以苯酚计）		<0.0003	0.002	mg/L	否	
					铜		0.00092	1.00	mg/L	否	
					硝酸盐		1.81	20.0	mg/L	否	
					铅		0.00027	0.01	mg/L	否	
					镉		0.00008	0.005	mg/L	否	
					铁		0.243	0.3	mg/L	否	
					氟化物		0.072	1.0	mg/L	否	
					六价铬		<0.004	0.05	mg/L	否	
					总硬度		145	450	mg/L	否	
					溶解性总固体		282	1000	mg/L	否	
					硫酸盐		36.8	250	mg/L	否	
					pH值		6.77	6.5~8.5	无量纲	否	
					总锌		0.377	1.0	mg/L	否	
					锰		0.731	0.10	mg/L	是	
					氟化物		<0.004	0.05	mg/L	否	
					砷		0.0005	0.01	mg/L	否	
					氨氮		0.092	0.5	mg/L	否	
					耗氧量（COD法，以O2计）		1.8	3.0	mg/L	否	
1	连南瑶族自治县三新生态环境服务有限公司（连南县生活垃圾填埋场）	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	（表1）地下水质量常规指标及限值,III类	排水井1#	镉	2021-07-27	<0.00005	0.005	mg/L	否	
					总硬度		429	450	mg/L	否	
					砷		0.0006	0.01	mg/L	否	
					亚硝酸盐		<0.016	1.00	mg/L	否	
					氟化物		57.5	250	mg/L	否	
					氨氮		0.303	0.5	mg/L	否	
					挥发性酚类（以苯酚计）		<0.0003	0.002	mg/L	否	
					氟化物		<0.004	0.05	mg/L	否	
					硫酸盐		39.2	250	mg/L	否	
					铜		0.00079	1.00	mg/L	否	
					耗氧量（COD法，以O2计）		1.6	3.0	mg/L	否	
					溶解性总固体		829	1000	mg/L	否	
					汞		<0.00004	0.001	mg/L	否	
					铁		0.0578	0.3	mg/L	否	
					pH值		7.12	6.5~8.5	无量纲	否	
					铅		<0.00009	0.01	mg/L	否	
					硝酸盐（以N计）		20.8	20.0	mg/L	是	
					六价铬		<0.004	0.05	mg/L	否	
					锰		0.479	0.10	mg/L	是	
					总锌		0.00264	1.0	mg/L	否	
					氟化物		0.098	1.0	mg/L	否	

序号	企业名称	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	监测结果	标准限值	单位	是否超标	备注
2	连山壮族瑶族自治县市政服务中心（连山县生活垃圾卫生填埋场）	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	（表1）地下水质量常规指标及限值,III类	污染扩散井2#	氯化物	2021-07-29	1.19	250	mg/L	否	
					汞		<0.00004	0.001	mg/L	否	
					砷		<0.0003	0.01	mg/L	否	
					亚硝酸盐		<0.016	1.00	mg/L	否	
					氨氮		<0.025	0.5	mg/L	否	
					挥发性酚类（以苯酚计）		<0.0003	0.002	mg/L	否	
					铜		0.00073	1.00	mg/L	否	
					硝酸盐		0.551	20.0	mg/L	否	
					铅		<0.00009	0.01	mg/L	否	
					镉		<0.00005	0.005	mg/L	否	
					铁		0.00747	0.3	mg/L	否	
					氟化物		0.736	1.0	mg/L	否	
					六价铬		<0.004	0.05	mg/L	否	
					耗氧量（COD法，以O2计）		<0.5	3.0	mg/L	否	
					总硬度		36.0	450	mg/L	否	
					溶解性总固体		24	1000	mg/L	否	
					硫酸盐		4.14	250	mg/L	否	
					pH值		6.91	6.5~8.5	无量纲	否	
					总锌		0.00346	1.0	mg/L	否	
					锰		0.00584	0.10	mg/L	否	
					氰化物		<0.004	0.05	mg/L	否	
2	连山壮族瑶族自治县市政服务中心（连山县生活垃圾卫生填埋场）	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	（表1）地下水质量常规指标及限值,III类	污染监视井2#	氯化物	2021-07-29	0.658	250	mg/L	否	
					汞		<0.00004	0.001	mg/L	否	
					砷		<0.0003	0.01	mg/L	否	
					亚硝酸盐		<0.016	1.00	mg/L	否	
					氨氮		<0.025	0.5	mg/L	否	
					挥发性酚类（以苯酚计）		<0.0003	0.002	mg/L	否	
					铜		0.00046	1.00	mg/L	否	
					硝酸盐		0.320	20.0	mg/L	否	
					铅		<0.00009	0.01	mg/L	否	
					镉		<0.00005	0.005	mg/L	否	
					铁		0.00676	0.3	mg/L	否	
					氟化物		0.303	1.0	mg/L	否	
					六价铬		<0.004	0.05	mg/L	否	
					耗氧量（COD法，以O2计）		<0.5	3.0	mg/L	否	
					总硬度		38.5	450	mg/L	否	
					溶解性总固体		104	1000	mg/L	否	
					硫酸盐		1.67	250	mg/L	否	
					pH值		6.67	6.5~8.5	无量纲	否	
					总锌		<0.00067	1.0	mg/L	否	
					锰		0.00119	0.10	mg/L	否	
					氰化物		<0.004	0.05	mg/L	否	
2	连山壮族瑶族自治县市政服务中心（连山县生活垃圾卫生填埋场）	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	（表1）地下水质量常规指标及限值,III类	污染监视井1#	氯化物	2021-07-29	0.528	250	mg/L	否	
					汞		<0.00004	0.001	mg/L	否	
					砷		0.0007	0.01	mg/L	否	
					亚硝酸盐		<0.016	1.00	mg/L	否	
					氨氮		0.129	0.5	mg/L	否	
					挥发性酚类（以苯酚计）		<0.0003	0.002	mg/L	否	
					铜		0.00062	1.00	mg/L	否	
					硝酸盐		0.170	20.0	mg/L	否	
					铅		<0.00009	0.01	mg/L	否	
					镉		<0.00005	0.005	mg/L	否	
					铁		0.0426	0.3	mg/L	否	
					氟化物		0.282	1.0	mg/L	否	
					六价铬		<0.004	0.05	mg/L	否	
					耗氧量（COD法，以O2计）		1.9	3.0	mg/L	否	
					总硬度		41.0	450	mg/L	否	
					溶解性总固体		104	1000	mg/L	否	
					硫酸盐		2.30	250	mg/L	否	
					pH值		6.89	6.5~8.5	无量纲	否	
					总锌		0.00488	1.0	mg/L	否	
					锰		0.0909	0.10	mg/L	否	
					氰化物		<0.004	0.05	mg/L	否	

序号	企业名称	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	监测结果	标准限值	单位	是否超标	备注
3	英德市老虎岩生活垃圾处理有限公司	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	(表1) 地下水质量常 规指标及限值,III类	本底井	汞	2021-07-21	<0.00004	0.001	mg/L	否	
					氟化物		0.048	1.0	mg/L	否	
					镉		<0.00005	0.005	mg/L	否	
					溶解性总固体		18	1000	mg/L	否	
					铁		0.00082	0.3	mg/L	否	
					六价铬		<0.004	0.05	mg/L	否	
					氟化物		<0.004	0.05	mg/L	否	
					亚硝酸盐		<0.016	1.00	mg/L	否	
					氯化物		0.587	250	mg/L	否	
					总硬度		14.0	450	mg/L	否	
					氨氮		<0.025	0.5	mg/L	否	
					挥发性酚类（以苯酚 计）		<0.0003	0.002	mg/L	否	
					硫酸盐		1.04	250	mg/L	否	
					硝酸盐		0.475	20.0	mg/L	否	
					铜		0.00118	1.00	mg/L	否	
					耗氧量（COD法， 以O2计）		0.6	3.0	mg/L	否	
					pH值		6.25	6.5~8.5	无量纲	是	
					锰		0.0315	0.10	mg/L	否	
					总锌		0.00345	1.0	mg/L	否	
					铅		0.00010	0.01	mg/L	否	
					砷		0.0004	0.01	mg/L	否	
3	英德市老虎岩生活垃圾处理有限公司	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	(表1) 地下水质量常 规指标及限值,III类	污染扩散井2#	溶解性总固体	2021-07-21	30	1000	mg/L	否	
					氟化物		0.050	1.0	mg/L	否	
					氨氮		0.035	0.5	mg/L	否	
					亚硝酸盐		<0.016	1.00	mg/L	否	
					耗氧量（COD法， 以O2计）		0.7	3.0	mg/L	否	
					镉		0.00032	0.005	mg/L	否	
					铅		<0.00009	0.01	mg/L	否	
					硫酸盐		2.14	250	mg/L	否	
					六价铬		<0.004	0.05	mg/L	否	
					铁		0.00910	0.3	mg/L	否	
					氯化物		1.89	250	mg/L	否	
					挥发性酚类（以苯酚 计）		<0.0003	0.002	mg/L	否	
					氟化物		<0.004	0.05	mg/L	否	
					锰		0.722	0.10	mg/L	是	
					砷		<0.0003	0.01	mg/L	否	
					汞		<0.00004	0.001	mg/L	否	
					pH值		5.41	6.5~8.5	无量纲	是	
					总硬度		25.0	450	mg/L	否	
					硝酸盐		0.455	20.0	mg/L	否	
					铜		0.00107	1.00	mg/L	否	
					总锌		0.00873	1.0	mg/L	否	
3	英德市老虎岩生活垃圾处理有限公司	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	(表1) 地下水质量常 规指标及限值,III类	污染监视井2#	砷	2021-07-21	<0.0003	0.01	mg/L	否	
					氟化物		<0.004	0.05	mg/L	否	
					六价铬		<0.004	0.05	mg/L	否	
					氨氮		<0.025	0.5	mg/L	否	
					总锌		0.023	1.0	mg/L	否	
					汞		<0.00004	0.001	mg/L	否	
					亚硝酸盐		<0.016	1.00	mg/L	否	
					锰		0.0566	0.10	mg/L	否	
					铁		0.00489	0.3	mg/L	否	
					铜		0.00039	1.00	mg/L	否	
					铅		<0.00009	0.01	mg/L	否	
					氯化物		2.42	250	mg/L	否	
					氟化物		0.050	1.0	mg/L	否	
					硫酸盐		1.37	250	mg/L	否	
					镉		0.00017	0.005	mg/L	否	
					总硬度		23.0	450	mg/L	否	
					pH值		5.66	6.5~8.5	无量纲	是	
					硝酸盐		0.299	20.0	mg/L	否	
					溶解性总固体		71	1000	mg/L	否	
					挥发性酚类（以苯酚 计）		<0.0003	0.002	mg/L	否	
					耗氧量（COD法， 以O2计）		<0.5	3.0	mg/L	否	

序号	企业名称	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	监测结果	标准限值	单位	是否超标	备注
4	清远市城乡环境卫生促进中心(原清远市青山城市生活垃圾卫生填埋场)	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	(表1)地下水质量常规指标及限值,III类	本底井	氟化物	2021-07-12	<0.004	0.05	mg/L	否	
					铬(六价)		<0.004	0.05	mg/L	否	
					汞		<0.00004	0.001	mg/L	否	
					挥发性酚类(以苯酚计)		<0.0003	0.002	mg/L	否	
					总硬度		168	450	mg/L	否	
					砷		0.0004	0.01	mg/L	否	
					铜		0.00048	1.00	mg/L	否	
					硝酸盐(以N计)		0.136	20.0	mg/L	否	
					溶解性总固体		212	1000	mg/L	否	
					亚硝酸盐		<0.016	1.00	mg/L	否	
					铅		0.00022	0.01	mg/L	否	
					氟化物		7.53	250	mg/L	否	
					锌		0.00735	1.0	mg/L	否	
					铁		0.0378	0.3	mg/L	否	
					硫酸盐		9.21	250	mg/L	否	
					锰		0.0712	0.10	mg/L	否	
					氟化物		0.109	1.0	mg/L	否	
					镉		<0.00005	0.005	mg/L	否	
					氨氮		0.081	0.5	mg/L	否	
					pH值		6.81	6.5~8.5	无量纲	否	
4	清远市城乡环境卫生促进中心(原清远市青山城市生活垃圾卫生填埋场)	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	(表1)地下水质量常规指标及限值,III类	污染监视井2#	氟化物	2021-07-12	0.168	1.0	mg/L	否	
					铜		0.00086	1.00	mg/L	否	
					硝酸盐(以N计)		1.08	20.0	mg/L	否	
					锰		0.238	0.10	mg/L	是	
					亚硝酸盐		<0.016	1.00	mg/L	否	
					pH值		6.26	6.5~8.5	无量纲	是	
					镉		0.00018	0.005	mg/L	否	
					铁		0.783	0.3	mg/L	是	
					铬(六价)		<0.004	0.05	mg/L	否	
					砷		0.0017	0.01	mg/L	否	
					总硬度		79.1	450	mg/L	否	
					铅		0.00025	0.01	mg/L	否	
					汞		<0.00004	0.001	mg/L	否	
					硫酸盐		15.9	250	mg/L	否	
					挥发性酚类(以苯酚计)		<0.0003	0.002	mg/L	否	
					溶解性总固体		134	1000	mg/L	否	
					耗氧量(COD法,以O2计)		1.4	3.0	mg/L	否	
					氟化物		10.2	250	mg/L	否	
					锌		0.0248	1.0	mg/L	否	
					氟化物		<0.004	0.05	mg/L	否	
4	清远市城乡环境卫生促进中心(原清远市青山城市生活垃圾卫生填埋场)	地下水质量标准(GB/T 14848-2017)	(表1)地下水质量常规指标及限值,III类	污染扩散井1#	氨氮	2021-07-12	0.040	0.5	mg/L	否	
					氟化物		11.5	250	mg/L	否	
					亚硝酸盐		<0.016	1.00	mg/L	否	
					氟化物		0.136	1.0	mg/L	否	
					砷		0.0073	0.01	mg/L	否	
					氨氮		1.37	0.5	mg/L	是	
					铬(六价)		<0.004	0.05	mg/L	否	
					锰		0.278	0.10	mg/L	是	
					镉		<0.00005	0.005	mg/L	否	
					耗氧量(COD法,以O2计)		0.6	3.0	mg/L	否	
					汞		<0.00004	0.001	mg/L	否	
					铁		0.414	0.3	mg/L	是	
					氟化物		<0.004	0.05	mg/L	否	
					pH值		6.52	6.5~8.5	无量纲	否	
					铜		0.00045	1.00	mg/L	否	
					锌		0.00872	1.0	mg/L	否	
					硫酸盐		4.56	250	mg/L	否	
					硝酸盐(以N计)		0.161	20.0	mg/L	否	
					挥发性酚类(以苯酚计)		<0.0003	0.002	mg/L	否	
					总硬度		137	450	mg/L	否	
					铅		<0.00009	0.01	mg/L	否	
					溶解性总固体		162	1000	mg/L	否	

序号	企业名称	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	监测结果	标准限值	单位	是否超标	备注
4	清远市城乡环境卫生促进中心(原清远市青山城市生活垃圾卫生填埋场)	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	(表1) 地下水质量常规指标及限值,III类	排水井	氟化物	2021-07-12	0.129	1.0	mg/L	否	
					铬(六价)		<0.004	0.05	mg/L	否	
					铜		0.00033	1.00	mg/L	否	
					溶解性总固体		204	1000	mg/L	否	
					亚硝酸盐		<0.016	1.00	mg/L	否	
					氨氮		0.106	0.5	mg/L	否	
					锰		0.192	0.10	mg/L	是	
					锌		0.0162	1.0	mg/L	否	
					pH值		7.45	6.5~8.5	无量纲	否	
					硫酸盐		6.74	250	mg/L	否	
					铅		<0.00009	0.01	mg/L	否	
					汞		<0.00004	0.001	mg/L	否	
					总硬度		187	450	mg/L	否	
					氟化物		<0.004	0.05	mg/L	否	
					镉		<0.00005	0.005	mg/L	否	
					氯化物		1.13	250	mg/L	否	
					铁		0.0981	0.3	mg/L	否	
					挥发性酚类(以苯酚计)		<0.0003	0.002	mg/L	否	
					硝酸盐(以N计)		<0.016	20.0	mg/L	否	
					砷		0.001	0.01	mg/L	否	
					耗氧量(COD法,以O2计)		<0.5	3.0	mg/L	否	
4	清远市城乡环境卫生促进中心(原清远市青山城市生活垃圾卫生填埋场)	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	(表1) 地下水质量常规指标及限值,III类	污染扩散井2#	氯化物	2021-07-12	28.8	250	mg/L	否	
					亚硝酸盐		<0.016	1.00	mg/L	否	
					挥发性酚类(以苯酚计)		<0.0003	0.002	mg/L	否	
					氨氮		<0.025	0.5	mg/L	否	
					铅		0.00107	0.01	mg/L	否	
					pH值		5.56	6.5~8.5	无量纲	是	
					硫酸盐		5.00	250	mg/L	否	
					镉		0.00011	0.005	mg/L	否	
					溶解性总固体		134	1000	mg/L	否	
					砷		0.0008	0.01	mg/L	否	
					总硬度		59.1	450	mg/L	否	
					氟化物		0.076	1.0	mg/L	否	
					锌		0.00811	1.0	mg/L	否	
					氯化物		<0.004	0.05	mg/L	否	
					耗氧量(COD法,以O2计)		0.6	3.0	mg/L	否	
					铬(六价)		<0.004	0.05	mg/L	否	
					铁		0.0321	0.3	mg/L	否	
					锰		0.847	0.10	mg/L	是	
					铜		0.00167	1.00	mg/L	否	
					汞		<0.00004	0.001	mg/L	否	
					硝酸盐(以N计)		0.785	20.0	mg/L	否	
5	连州市连洁环保有限公司(连州市龙头山垃圾卫生填埋场)	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	(表1) 地下水质量常规指标及限值,III类	排水井	挥发性酚类(以苯酚计)	2021-07-20	<0.0003	0.002	mg/L	否	
					溶解性总固体		1380	1000	mg/L	是	
					硫酸盐		452	250	mg/L	是	
					氨氮		<0.025	0.5	mg/L	否	
					镉		<0.00005	0.005	mg/L	否	
					铅		<0.00009	0.01	mg/L	否	
					总硬度		764	450	mg/L	是	
					铁		0.200	0.3	mg/L	否	
					硝酸盐(以N计)		0.185	20.0	mg/L	否	
					铜		0.00016	1.00	mg/L	否	
					耗氧量(COD法,以O2计)		<0.5	3.0	mg/L	否	
					亚硝酸盐		<0.016	1.00	mg/L	否	
					锰		0.00998	0.10	mg/L	否	
					总锌		0.0562	1.0	mg/L	否	
					氯化物		3.93	250	mg/L	否	
					氟化物		0.230	1.0	mg/L	否	
					六价铬		<0.004	0.05	mg/L	否	
					汞		<0.00004	0.001	mg/L	否	
					氯化物		<0.004	0.05	mg/L	否	
					pH值		6.76	6.5~8.5	无量纲	否	
					砷		<0.0003	0.01	mg/L	否	

序号	企业名称	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	监测结果	标准限值	单位	是否超标	备注
6	阳山县沁润泽环保科技有限公司（阳山县生活垃圾卫生填埋场）	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	（表1）地下水质量常规指标及限值,III类	污染监视井1#	耗氧量（COD法，以O2计）	2021-07-14	<0.5	3.0	mg/L	否	
					氟化物		0.084	1.0	mg/L	否	
					硫酸盐		1.84	250	mg/L	否	
					总锌		0.0434	1.0	mg/L	否	
					砷		<0.0003	0.01	mg/L	否	
					挥发性酚类（以苯酚计）		<0.0003	0.002	mg/L	否	
					亚硝酸盐		<0.016	1.00	mg/L	否	
					铁		0.0204	0.3	mg/L	否	
					氨氮		<0.025	0.5	mg/L	否	
					锰		0.0166	0.10	mg/L	否	
					溶解性总固体		42	1000	mg/L	否	
					pH值		7.46	6.5~8.5	无量纲	否	
					总硬度		65.1	450	mg/L	否	
					铅		0.00010	0.01	mg/L	否	
					六价铬		<0.004	0.05	mg/L	否	
					镉		0.00006	0.005	mg/L	否	
					硝酸盐		0.222	20.0	mg/L	否	
					铜		0.00074	1.00	mg/L	否	
					汞		<0.00004	0.001	mg/L	否	
					氯化物		0.476	250	mg/L	否	
					氰化物		<0.004	0.05	mg/L	否	
6	阳山县沁润泽环保科技有限公司（阳山县生活垃圾卫生填埋场）	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	（表1）地下水质量常规指标及限值,III类	污染扩散井1#	氟化物	2021-07-14	0.075	1.0	mg/L	否	
					氰化物		<0.004	0.05	mg/L	否	
					亚硝酸盐		<0.016	1.00	mg/L	否	
					总硬度		157	450	mg/L	否	
					氨氮		<0.025	0.5	mg/L	否	
					铜		0.00061	1.00	mg/L	否	
					六价铬		<0.004	0.05	mg/L	否	
					耗氧量（COD法，以O2计）		<0.5	3.0	mg/L	否	
					铅		0.00009	0.01	mg/L	否	
					氯化物		1.77	250	mg/L	否	
					溶解性总固体		169	1000	mg/L	否	
					硝酸盐		0.262	20.0	mg/L	否	
					砷		<0.0003	0.01	mg/L	否	
					镉		<0.00005	0.005	mg/L	否	
					pH值		7.68	6.5~8.5	无量纲	否	
					挥发性酚类（以苯酚计）		0.0008	0.002	mg/L	否	
					硫酸盐		8.67	250	mg/L	否	
					铁		0.045	0.3	mg/L	否	
					总锌		0.0978	1.0	mg/L	否	
					锰		0.00090	0.10	mg/L	否	
					汞		0.00014	0.001	mg/L	否	
6	阳山县沁润泽环保科技有限公司（阳山县生活垃圾卫生填埋场）	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	（表1）地下水质量常规指标及限值,III类	排水井	氨氮	2021-07-14	<0.025	0.5	mg/L	否	
					耗氧量（COD法，以O2计）		<0.5	3.0	mg/L	否	
					铜		0.00088	1.00	mg/L	否	
					溶解性总固体		156	1000	mg/L	否	
					硫酸盐		7.42	250	mg/L	否	
					总硬度		132	450	mg/L	否	
					挥发性酚类（以苯酚计）		0.0048	0.002	mg/L	是	
					氰化物		<0.004	0.05	mg/L	否	
					硝酸盐		0.262	20.0	mg/L	否	
					砷		<0.0003	0.01	mg/L	否	
					铁		0.014	0.3	mg/L	否	
					氯化物		4.13	250	mg/L	否	
					铅		<0.00009	0.01	mg/L	否	
					镉		<0.00005	0.005	mg/L	否	
					六价铬		<0.004	0.05	mg/L	否	
					总锌		0.0965	1.0	mg/L	否	
					汞		0.00004	0.001	mg/L	否	
					pH值		7.63	6.5~8.5	无量纲	否	
					锰		0.00318	0.10	mg/L	否	
					氰化物		0.074	1.0	mg/L	否	
					亚硝酸盐		<0.016	1.00	mg/L	否	

序号	企业名称	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	监测结果	标准限值	单位	是否超标	备注
6	阳山县沁润泽环保科技有限公司（阳山县生活垃圾卫生填埋场）	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	（表1）地下水质量常规指标及限值,III类	污染监视井2#	铁	2021-07-14	0.0176	0.3	mg/L	否	
					氨氮		<0.025	0.5	mg/L	否	
					pH值		7.70	6.5~8.5	无量纲	否	
					镉		<0.00005	0.005	mg/L	否	
					汞		<0.00004	0.001	mg/L	否	
					铅		<0.00009	0.01	mg/L	否	
					六价铬		<0.004	0.05	mg/L	否	
					挥发性酚类（以苯酚计）		0.0007	0.002	mg/L	否	
					氰化物		<0.004	0.05	mg/L	否	
					氯化物		2.13	250	mg/L	否	
					氟化物		0.073	1.0	mg/L	否	
					溶解性总固体		144	1000	mg/L	否	
					总硬度		142	450	mg/L	否	
					亚硝酸盐		<0.016	1.00	mg/L	否	
					砷		<0.0003	0.01	mg/L	否	
					锰		0.00256	0.10	mg/L	否	
					铜		0.00124	1.00	mg/L	否	
					硫酸盐		7.97	250	mg/L	否	
					硝酸盐		0.253	20.0	mg/L	否	
					耗氧量（COD法，以O ₂ 计）		<0.5	3.0	mg/L	否	
					总锌		0.127	1.0	mg/L	否	
6	阳山县沁润泽环保科技有限公司（阳山县生活垃圾卫生填埋场）	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	（表1）地下水质量常规指标及限值,III类	本底井	砷	2021-07-14	<0.0003	0.01	mg/L	否	
					挥发性酚类（以苯酚计）		<0.0003	0.002	mg/L	否	
					氯化物		0.667	250	mg/L	否	
					硝酸盐		0.224	20.0	mg/L	否	
					pH值		7.98	6.5~8.5	无量纲	否	
					铜		0.00027	1.00	mg/L	否	
					铁		0.00746	0.3	mg/L	否	
					总锌		0.0310	1.0	mg/L	否	
					溶解性总固体		52	1000	mg/L	否	
					耗氧量（COD法，以O ₂ 计）		<0.5	3.0	mg/L	否	
					氟化物		0.082	1.0	mg/L	否	
					总硬度		78.1	450	mg/L	否	
					锰		0.00086	0.10	mg/L	否	
					汞		<0.00004	0.001	mg/L	否	
					铅		<0.00009	0.01	mg/L	否	
					氰化物		<0.004	0.05	mg/L	否	
					六价铬		<0.004	0.05	mg/L	否	
					亚硝酸盐		<0.016	1.00	mg/L	否	
					镉		<0.00005	0.005	mg/L	否	
					氨氮		<0.025	0.5	mg/L	否	
					硫酸盐		1.81	250	mg/L	否	
7	佛冈沁润泽环保科技有限公司（佛冈县生活垃圾卫生填埋场）	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	（表1）地下水质量常规指标及限值,II类	污染扩散井1#	氯化物	2021-07-13	1.18	150	mg/L	否	
					汞		<0.00004	0.0001	mg/L	否	
					砷		0.0042	0.001	mg/L	是	
					亚硝酸盐		<0.016	0.1	mg/L	否	
					氨氮		0.132	0.1	mg/L	是	
					挥发性酚类（以苯酚计）		0.0005	0.001	mg/L	否	
					铜		0.00046	0.05	mg/L	否	
					硝酸盐		0.056	5.0	mg/L	否	
					铅		0.00038	0.005	mg/L	否	
					镉		<0.00005	0.001	mg/L	否	
					铁		2.23	0.2	mg/L	是	
					氟化物		1.80	1.0	mg/L	是	
					六价铬		<0.004	0.01	mg/L	否	
					耗氧量（COD法，以O ₂ 计）		1.6	2.0	mg/L	否	
					总硬度		55.1	300	mg/L	否	
					溶解性总固体		102	500	mg/L	否	
					硫酸盐		1.74	150	mg/L	否	
					pH值		6.64	6.5~8.5	无量纲	否	
					总锌		0.020	0.5	mg/L	否	
					锰		0.283	0.05	mg/L	是	
					氰化物		<0.004	0.01	mg/L	否	

序号	企业名称	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	监测结果	标准限值	单位	是否超标	备注
7	佛冈沁润泽环保科技有限公司（佛冈县生活垃圾卫生填埋场）	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	（表1）地下水质量常规指标及限值,II类	污染监视井2#	氯化物	2021-07-13	17.9	150	mg/L	否	
					汞		<0.00004	0.0001	mg/L	否	
					砷		0.0027	0.001	mg/L	是	
					亚硝酸盐		<0.016	0.1	mg/L	否	
					氨氮		0.755	0.1	mg/L	是	
					挥发性酚类（以苯酚计）		0.0052	0.001	mg/L	是	
					铜		0.00014	0.05	mg/L	否	
					硝酸盐		0.083	5.0	mg/L	否	
					铅		0.00016	0.005	mg/L	否	
					镉		<0.00005	0.001	mg/L	否	
					铁		1.40	0.2	mg/L	是	
					氟化物		0.391	1.0	mg/L	否	
					六价铬		<0.004	0.01	mg/L	否	
					耗氧量（COD法，以O2计）		5.1	2.0	mg/L	是	
					总硬度		150	300	mg/L	否	
					溶解性总固体		180	500	mg/L	否	
					硫酸盐		9.52	150	mg/L	否	
					pH值		6.70	6.5~8.5	无量纲	否	
					总锌		0.0319	0.5	mg/L	否	
					锰		1.14	0.05	mg/L	是	
					氰化物		<0.004	0.01	mg/L	否	
7	佛冈沁润泽环保科技有限公司（佛冈县生活垃圾卫生填埋场）	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	（表1）地下水质量常规指标及限值,II类	本底井	氯化物	2021-07-13	3.59	150	mg/L	否	
					汞		<0.00004	0.0001	mg/L	否	
					砷		0.0018	0.001	mg/L	是	
					亚硝酸盐		<0.016	0.1	mg/L	否	
					氨氮		<0.025	0.1	mg/L	否	
					挥发性酚类（以苯酚计）		<0.0003	0.001	mg/L	否	
					铜		0.00118	0.05	mg/L	否	
					硝酸盐		1.69	5.0	mg/L	否	
					铅		0.00012	0.005	mg/L	否	
					镉		<0.00005	0.001	mg/L	否	
					铁		0.120	0.2	mg/L	否	
					氟化物		1.12	1.0	mg/L	是	
					六价铬		<0.004	0.01	mg/L	否	
					耗氧量（COD法，以O2计）		0.6	2.0	mg/L	否	
					总硬度		26.0	300	mg/L	否	
					溶解性总固体		123	500	mg/L	否	
					硫酸盐		6.10	150	mg/L	否	
					pH值		6.15	6.5~8.5	无量纲	是	
					总锌		0.0177	0.5	mg/L	否	
					锰		0.0278	0.05	mg/L	否	
					氰化物		<0.004	0.01	mg/L	否	
7	佛冈沁润泽环保科技有限公司（佛冈县生活垃圾卫生填埋场）	地下水质量标准 (GB/T 14848-2017)	（表1）地下水质量常规指标及限值,II类	排水井	氯化物	2021-07-13	62.6	150	mg/L	否	
					汞		<0.00004	0.0001	mg/L	否	
					砷		0.0257	0.001	mg/L	是	
					亚硝酸盐		<0.016	0.1	mg/L	否	
					氨氮		33.2	0.1	mg/L	是	
					挥发性酚类（以苯酚计）		0.0052	0.001	mg/L	是	
					铜		0.00388	0.05	mg/L	否	
					硝酸盐		0.944	5.0	mg/L	否	
					铅		0.00033	0.005	mg/L	否	
					镉		<0.00005	0.001	mg/L	否	
					铁		2.13	0.2	mg/L	是	
					氟化物		0.344	1.0	mg/L	否	
					六价铬		<0.004	0.01	mg/L	否	
					耗氧量（COD法，以O2计）		14.8	2.0	mg/L	是	
					总硬度		78.1	300	mg/L	否	
					溶解性总固体		231	500	mg/L	否	
					硫酸盐		10.9	150	mg/L	否	
					pH值		6.84	6.5~8.5	无量纲	否	
					总锌		0.0106	0.5	mg/L	否	
					锰		1.15	0.05	mg/L	是	
					氰化物		<0.004	0.01	mg/L	否	

注：（1）若监测值低于检出限，填报“<检出限”；（2）溶解性总固体委托广东中能检测技术有限公司、清远市高迪检测技术有限公司分析。

